

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от _____ № _____

Приложение № 1
к Договору на выполнение проектных работ
№ 17/05-2018-314ПД от «17» мая 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик
Генеральный директор
ООО «Пищевые Ингредиенты»
С.В. Авершев
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Промпроектгазификация»
А.А. Петрущенко
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Газопровод высокого давления от ГРС ст. Тамань до газопровода-отвода Дн225 на
ООО «Пищевые ингредиенты», расположенный по адресу: Краснодарский край,
Темрюкский район, земельный участок с к/н 23:30:0602001:120».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Основание для	Договор № 17/05-2018-314ПД-17 мая 2018 года
2.	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Пищевые Ингредиенты» (ООО «Пищевые Ингредиенты»)
3.	Исполнитель	ООО «Промпроектгазификация»
4.	Наименование объекта и его адрес	Газопровод высокого давления от ГРС ст. Тамань до газопровода-отвода Дн225 на ООО "Пищевые ингредиенты", расположенный по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Морской порт Тамань
5.	Вид строительства	Новое строительство.
6.	Стадийность проектирования	Проектная документация. Проектную документацию выполнить в объеме Рабочей документации.
7.	Сроки строительства, порядок его осуществления	Строительство осуществляется в одну очередь
8.	Объем выполняемых Исполнителем работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Предварительный выбор трассы газопровода с учетом ее соответствия нормативным документам: <ul style="list-style-type: none"> - получение сведений государственного кадастра недвижимости; - получение сведений единого государственного реестра недвижимости; - расчет площади изъятия земельных участков для строительства газопровода. 5. Формирование перечня пересекаемых проектируемым газопроводом земельных участков. 4. Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта. 5. Проектирование подземного полиэтиленового газопровода высокого давления Дн315 (до 0,6 МПа) ориентировочной протяженностью до 0,85 км.

		6. Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации.
9.	Трасса газопровода	Трассу газопровода проложить в соответствии с проектом планировки и межевания территории, утвержденным постановлением главы администрации Темрюкского района. Точку подключения принять согласно ТУ АО «Газпром газораспределения Краснодар».
10.	Особые условия строительства	Сейсмичность участка строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81*, СНКК 22-301-2000.
11.	Топливо (вид) Наличие резервного и аварийного топлива	Транспортируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-2014.
12.	Исходные данные для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	Справку о размещении ближайшей пожарной части и времени прибытия на место предоставляет заказчик.
13.	Технические условия на пересечение и параллельное следование с существующими инженерными коммуникациями, сооружениями, дорогами и тд.	Предоставляет Заказчик.
14.	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Исполнитель оформляет от имени Заказчика запросы для получения следующих документов: 1. Справка администрации о месте размещения ближайшего полигона ТБО; 2. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых; 3. Справка о наличии/отсутствии особо охраняемых территорий федерального, регионального и местного значения; 4. Справка об отсутствии зеленых насаждений или акт оценки зеленых насаждений; 5. Технические условия (требования), расчеты ущерба собственников земельных участков по чьим землям проходит трасса газопровода, требования по технической и биологической рекультивации.
15.	Исходные данные	Другие исходные данные в соответствии с ГК РФ.

16.	Порядок разработки документации, объём проектной документации	Проектную документацию разработать и оформить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами РФ в области строительства, СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» изм. №1, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Состав и содержание разделов проектной документации сформировать согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
17.	Согласования проектной и рабочей документации	Согласование с АО «Газпром газораспределение Краснодар» выполняет Исполнитель.
18.	Требования к прохождению экспертизы проектной документации	Проект подлежит негосударственной экспертизе. Оплата по счетам экспертной организации выполняется Исполнителем.
19.	Требования к составу и комплектности предоставляемых документов	Проектная документация представляется Заказчику: на бумажных носителях в 4-х экземплярах;

Главный инженер проекта



В.И. Рустамов

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

Е.П. Пронько